



АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1 от «29» декабря 2020г.

**ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа с. Стохино муниципального района Похвистневский Самарской области (ГБОУ ООШ с. Стохино)
446496, Российская Федерация, Самарская область, Похвистневский район, с. Стохино, ул. Победы, 31 б, тел./факс: 8(84656)43-1-35, stoyxino_sch_phvuy@samara.edu.ru, Еличкина Любовь Николаевна исполнющий обязанности директора школы

- Наименование населенного пункта Российской Федерации, Самарская область, Похвистневский район, с. Стохино, ул. Победы, 31 б
- Ведомственная принадлежность министерство образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности образования _____
(государственное (муниципальное) управление, частнохозяйственное, социальная общность, образование, социальная общность, органы местного самоуправления, транспортное общество, прокат)

4. Форма собственности (федеральная, областная, муниципальная, частная) муниципальная

5. Объем предоставляемых услуг _____
50 _____
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта отдельно стоящее здание, 2 этажа (все 2 этажа) кирпичное здание
(одноэтажное, встроенное, пристроенное, количеством этажей в здании, занимаемый органами местного самоуправления, бетон, гипсокартон, дерево и др.)

7. Количество и назначение входов 2 (основных), 4 (запасных)

8. Год постройки 1975

9. Год последней реконструкции

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		600
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		нет
Наличие переходов на пути следования от остановки	Нет	нет
Регулируемые переходы	Нет	со звуковой сигнализацией
Нерегулируемые переходы	Нет	нет
Внезуличные переходы	Нет	нет
Тактильные указатели	Нет	с подъемником
Перепады высоты на пути движения	Более 4 см	Съезды с уклоном более 10%
Открытые лестницы	Есть	Пандусы с уклоном более 8%
Поручни на лестницах	Нет	Поручни на пандусах

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помеще- ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Условия при условной доступности
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию (при наличии ограждения):					
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	да	К, О		$\geq 0,9$
	* Информация об объекте	наличие		К, О, С, Г		
	Путь к главному (специализированному)					

входу в здание (для доступа в зону оказания услуг):					
* Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г		
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0\text{ м}$	нет	К		
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости;	$\geq 1,2\text{ м}$	нет	К		
Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	не менее 2,0 x 1,8 м	нет			
Тактильная полоса перед съездом	$> 0,8\text{ м}$	нет	С		
Тактильная полоса перед лестницей	$> 0,8\text{ м}$	нет	С		
Тактильная полоса перед прелетствием на тротуаре	$> 0,8\text{ м}$	нет	С		
Ширина тактильной полосы	$0,5\text{-}0,6\text{ м}$	нет	С		
*Перепад высот бордюров, бетонных камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$< 0,025\text{ м}$	нет	К, С, О		
* Высота бордюров по краям пешеходных путей	$> 0,05\text{ м}$	нет	К, С, О		
*Места отльяха	наличие	нет	К, О		
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		да			
Расстояние до входа в здание	$\leq 50\text{ м}$	да	К, О		
Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	$> 5\%$ (не менее 1 места)	нет	К		
Размер парковочного места со специальным	$6 \times 3,6\text{ м}$	нет	К		

	знаком для автомобилей инвалида						
Открытая лестница							
Ширина лестничных маршей	$\geq 1,35 \text{ м}$	да		O, C			
Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней	да		O, C			
Единообразная геометрия ступеней	наличие	да		O, C			
Высота подступенка	$0,12 - 0,15 \text{ м}$	да		O, C			
Ширина проступей	$0,35 - 0,4 \text{ м}$	да		O, C			
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	да		C			
Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9 \text{ м}$	нет		C			
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет		O, C			
Расстояние между поручнями	$\geq 1,0 \text{ м}$	да		O, C			
*горизонтальные завершения поручня не травмировющие окончания	$\geq 0,3 \text{ м}$	нет		O, C			
- высота поручней	наличие	да		O			
Пандус на рельефе							
*Высота подъема одного марша	$\leq 0,8 \text{ м}$	нет		K			
Угол склона	$\leq 5^\circ$	нет		K			
Поручни с двух сторон:	наличие	нет		K, O			
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет		K			
- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет		O			
- расстояние между поручнями	$0,9 - 1,0 \text{ м}$	нет		K, O			
- * горизонтальные завершения поручия	$\geq 0,3 \text{ м}$	нет		K, O			

	- не травмирующие окончания	наличие	нет	К, О	
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1,5 м	нет	К, О	
	Разворотные площадки:				
	- при въезде на пандус наверху	> 1,5 x 1,5 м	нет	К	
	- промежуточная (при высоте пандуса более 0,8 м)	> 1,5 x 1,5 м	нет	К	
	- при въезде на пандус внизу	> 1,5 x 1,5 м	нет	К	
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	нет	К, О	

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще- ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив			
				1	2	3	4
Крыльцо или входная площадка							
	Высота площадки		справочно				
	Габариты площадки без пандуса: ширина X глубина	$\geq 1,4 \times 2 \text{ м}$ или $1,5 \times 1,85 \text{ м}$	да	O, C			
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	$\geq 2,2 \times 2,2 \text{ м}$	нет	K			
	Пороги (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	нет	K, O, C			
*	Навес	наличие	да	K, O			

Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, наивес)	наличие	Нет	K, O, C
Информация об объекте	наличие	Да	Г
Лестница наружная	наличие	Да	
Несколькоэкоэ покрытие	наличие	Нет	O, C
Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы	0,6 м	Нет	C
Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	Нет	C
*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Нет	C
*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Нет	O, C
Поручни с двух сторон	наличие	Нет	O, C
- на высоте	0,9 м	Нет	O, C
- *горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	Нет	O, C
- не травмирующие окончания поручней	наличие	Нет	O, C
*Разделительные поручни при ширине маршра ≥ 4 м	наличие	Нет	O, C
Пандус наружный	наличие	Нет	
Ширина маршра	$\geq 1,0$ м	Нет	K
Угол уклона	$\leq 5^{\circ}$	Нет	K
Высота подъема одного маршра (максимальная)	$\leq 0,8$ м	Нет	K
*Колесоотбойники по продольным краям маршрей высотой не менее 0,05 м	наличие	Нет	K, O
Разворотные площадки:			
- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	Нет	K

	- промежуточная прямая (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$	Нет	К
	- промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	Нет	К
Поручни с двух сторон:		наличие	Нет	К, О
- расстояние между поручнями	$0,9\text{--}1,0 \text{ м}$	Нет	К, О	
- на высоте (нижний поручень)	$0,7 \text{ м}$	Нет	К	
- *на высоте (верхний поручень)	$0,9 \text{ м}$	Нет	О	
- *горизонтальные завершения поручней	$\geq 0,3 \text{ м}$	Нет	К, О	
- не травмирующие окончания	наличие	Нет	К, О	
Пескользкое покрытие	наличие	Нет	К, О	
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса)	наличие	Нет	К	
вертикальный (В), наклонный (Н)				
*Звуковой маяк у входа	наличие	Нет	С	
Тамбур				
Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5 \text{ м}$ При реконструкции $(1,5\text{--}1,8) \times 2 \text{ м}$	Да	К	
Двери распашные (Р), раздвижные (А)	наличие	Р	К, О	
- ширина лверного проема в свету	$\geq 1,2 \text{ м}$, при реконструкции $\geq 0,9 \text{ м}$	Да	К, О	
- высота порога наружного, внутреннего	<u>Каждого</u> <u>элемента <</u> <u>0,014 м, общая</u>	Да	К	

		высота ≤ 0,028 м			
--	--	---------------------	--	--	--

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще- ний по плану БИИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации:	Примечание
					4	
1	Лестница на уровень 1-го этажа		3	4	5	6
	* Контрастная маркировка крайних ступеней		наличие	Нет	С	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м		наличие	Нет	О, С	
	Поручни с двух сторон		наличие	Нет	О, С	
	- на высоте	0,9 м	наличие	Нет	О, С	
	- горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м	наличие	Нет	О, С	
	- не травмирующее окончание		наличие	Нет	О, С	
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа					
	Ширина марша	≥ 1,0 м		Нет	К	
	Угол уклона	≤ 5°		Нет	К	
	* Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м		наличие	Нет	К	
	Разворотные площадки внизу, вверху	≥ 1,5 x 1,5 м		Да	К	
	Поручни с двух сторон:		наличие	Нет	К, О	

- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	Нет	К
- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	Да	О
- *горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3 \text{ м}$	Да	К
- не траммирующие окончания	наличие	Да	К, О
Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	Нет	К
Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):			
- стационарный	наличие	Нет	К
- мобильный	наличие	Нет	К
Коридоры/ходы			
Ширина полосы движения	$\geq 1,2 \text{ м}$	Да	К
Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	Нет	К
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0 \text{ м}$	Нет	К, О
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	Да	К, Г
*Пистограммы (доступность, вход, выход)	наличие	Да	К, Г
*Речевые информаторы и маяки	наличие	Нет	С
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	Нет	Г
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	НСТ	Г
*Тактильная схема	наличие	Нет	С
Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	Нет	К, О, С, Г
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	$\geq 1 \text{ на этаж}$	Нет	О

- для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м	≥ 1 на этаж	Нет	К	
Навесное оборудование , выступы в зону движения	$\leq 0,1$ м	Нет	С	
*Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	Нет	С	
Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)				
*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	O, C	
Контрастная маркировка	наличие	Нет	С	
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	Нет	О	
- на высоте				
- 0,9 м	Нет	О		
- горизонтальные завершения поручней	наличие	Нет	О	
Пандус внутренний на этаже				
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	Нет	К	
Угол склона	$\leq 5^\circ$	Нет	К	
*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К	
Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	Нет	К	
Поручни с двух сторон:	наличие	нет	K, O	
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет	К	
- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет	О	
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)				
*Рельефная (тактильная) полоса перед маршем наверху и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м	Нет	C	

	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет	С	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Нет	С	
	* Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	Нет	О, С	
	- на высоте	0,9 м	Нет	О, С	
	- *горизонтальные завершения поручня вверху, внизу	$\geq 0,3 \text{ м}$	Нет	О, С	
	- не травмирующие окончания	наличие	Нет	О, С	
	- *указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	Нет	С	
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)	наличие	Нет		
	Лифт пассажирский	наличие	Нет		
	Кабина:	При новом строительстве $\geq 1,5 \times 1,7 \text{ м}$ для действующих объектов $\geq 1,1 \times 1,4$	Нет	К	
	- габариты (глубина х ширина)	при новом строительстве $\geq 0,95 \text{ м}$ для действующих объектов $\geq 0,8 \text{ м}$	Нет	К	
	- ширина дверного проема				

-* Поручни	наличие	Нет	О	
"Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	Нет	Г, С	
*Знак доступности	наличие	Нет	К	
* Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	Нет	К, Г	

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)

№ помеще- ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекоменду- емые мероприят- ия по адаптации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок					
	* Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	Нет	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,2 м	Нет	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабинете №					
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	Нет	К		
	* Высота порога	отсутствие	Нет	К, О		
	* Информация тактильная	наличие	Нет	С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	Нет	К, О, С, Г		
	-* размещение на высоте	≤ 1,8 м	Нет	К		
	-* высота прописных букв	≥ 0,025 м	Нет	С		

Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2 \text{ м}$	Нет	О
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	Нет	К
Стол с высотой рабочей поверхности	$0,7 - 0,8 \text{ м}$	Нет	К, О
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов			
Обслуживание с перемещением №		Нет	
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2 \text{ м}$	Нет	К
*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	$0,8 - 1,1 \text{ м}$	Нет	К
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов			
Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		Нет	
Ширина глубина	$1,5 \times 1,5 \text{ м}$	Нет	К
*Место для сидения	наличие	Нет	О
*Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	Нет	О
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин			
Зал (с фиксированными местами зрительный, читательный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)	$\geq 2 \% 1\%$	нет	К
Доля мест для колясочников	$\geq 1,2 \text{ м}$	Нет	К
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	≥ 2	Нет	Г
Вкладка при необходимости описания нескольких залов			
Специализированная зона обслуживания	наличие	К	

инвалидов-колясочников

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ поме- ни по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации:		Примечание
					установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	
1	2	3	4	4	5	6	7
	Санузел для посетителей	наличие	Да	Г			
	Санузел для инвалидов			Нет			
	Знак доступности помещения	наличие	Нет	К			
	Тактильная маркировка санузла	наличие	Нет	С			
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9\text{ м}$	Нет	К, О			
	Направление открывания дверей	наружное	Нет	К			
	Кабины для инвалидов:						
	- количество кабин	$> 1\text{ шт.}$	Нет	К, О			
	- ширина дверного проема	$\geq 0,9\text{ м}$	Нет	К, О			
	- габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8\text{ м}$	Нет	К, О, С			
	- габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65\text{ м}$	Нет	К, О, С			
	Опорные поручни	наличие	Нет	К, О			
	в т.ч. откидные	наличие	Нет	К			
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2\text{ м}$	нет	К			
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	Нет	О			
	Раковина:						
	- зоны у раковины для кресла-коляски (глубина х ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85\text{ м}$	Нет	К			

	- высота раковины	0,75 – 0,85 м	Да	К, О	
	- опорный поручень	наличие	Нет	О	
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	Да	К	
	Душевые		нет		
	Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м	нет	К, О	
	*Размеры сиденья душевой кабинки: глубина х длина	$\geq 0,48 \times 0,85$ м	нет	К, О	
	Система тревожной сигнализации	наличие	нет	К, О, С	

Вкладка при необходимости описания нескольких гуманитарных комнат или душевых

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеш ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	нет	К, О, Г, С		
	Надписи:	наличие	нет	К, О, Г, С		
	размещение на высоте высота прописных букв	$\geq 1,5$ м $\text{и } \leq 4,5$ м	нет	К, О, Г, С		
	освещенность	$\geq 0,075$ м	нет	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	наличие	нет	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$1,3 - 1,4$ м	нет	К, О, Г, С		

	высота прописных букв	$\geq 0,075 \text{ м}$	нет	К, О, Г, С
	освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С
Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю		наличие	нет	С
высота размещения		$1,3 - 1,4 \text{ м}$	нет	С
маркировка кабинетов приема со стороны ручки		наличие	нет	С
на кнопках управления лифта		наличие	нет	С
на кабинах санитарно-бытовых помещений		наличие	нет	С
Телефоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой*, факсимильные аппараты		Наличие (не менее 1 шт)	нет	Г
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами		Наличие (не менее 1 шт)	нет	С, Г
Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)		наличие	нет	К
Речевые информаторы и маяки		наличие	нет	С
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м		наличие	нет	С
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации		наличие	нет	Г, С
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы		наличие	нет	К, С, О, Г
*Индукционная система		наличие	нет	Г

7. ВЫВОДЫ

«Представитель рабочей группы»

Захаров

(должность)

Бухгалтер Нуракова Т.И.

(подпись)

(фамилия, и.о.)

Представитель организации

и.о. директора РВОУ «ФОШ с. Стюхино»



Дата заполнения

«29 » декабрь 2019 г.

Дата заполнения

«29 » декабрь 2019 г.

Приложения

1.

2.

3.

Принятые сокращения категорий лиц с ограниченными жизнедеятельности (МГИ); Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59-13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)