



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОХВИСТНЕВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ
ПРОКУРАТУРА

ул. Куйбышева, д. 11, Похвистнево, 446450



149266 161311

И.О. директора ГБОУ ООШ с. Стюхино
Еличкиной Л.Н.

styuxino_sch_phvy@samara.edu.ru

27.01.2022 № 21-03-2022/Прлп54-22-239

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений требований
федерального законодательства об
образовании, о несовершеннолетних и
молодежи, о социальной защите
инвалидов

Межрайонной прокуратурой проведен мониторинг сайта ГБОУ ООШ с. Стюхино м.р. Похвистневский на предмет исполнения требований законодательства об образовании, о несовершеннолетних и молодежи, о социальной защите инвалидов, в ходе которого выявлены нарушения.

В соответствии с ч. 3 ст.5 Федерального законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.

В соответствии со ст. 2, ч. 2 ст. 7 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. В Российской Федерации обеспечивается, в том числе государственная поддержка инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб.

Статьей 9 Конвенции о правах инвалидов от 13.12.2006, ратифицированной Федеральным законом от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» провозглашен принцип доступности, который предоставляет инвалидам возможность вести независимый образ жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни. Государства-участники принимают надлежащие меры для обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к физическому окружению, к транспорту, к информации и связи, включая информационно-коммуникационные технологии и системы, а также к другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения, как в городских, так и в сельских районах. Указанные меры должны распространяться, в частности на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные службы и экстренные службы.

ПО № 015835

Вход. № 183
27.01.22

Похвистневская межрайонная прокуратура
Самарской области
№ 21-03-2022/Прлп54-22-239

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» социальная защита инвалидов - система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

В силу ст. 9 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ, реализация основных направлений реабилитации, абилитации инвалидов предусматривает использование инвалидами технических средств реабилитации, создание необходимых условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и пользования средствами транспорта, связи и информации, а также обеспечение инвалидов и членов их семей информацией по вопросам реабилитации, абилитации инвалидов.

Согласно ст. 14, п.п. 5, 6 ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ, государство гарантирует инвалиду право на получение необходимой информации. Организации независимо от организационно-правовых форм создают условия инвалидам, в том числе и для беспрепятственного пользования средствами связи и информации.

Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников): надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

Приказом Минстроя России от 14.11.2016 № 798/пр утвержден СП 59.13330 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (далее по тексту - СП 59.13330).

В соответствии с п. 6.5.9 СП 59.13330 при проектировании общественных зданий информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов), перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

Пунктом 6.1.2 СП 59.13330 установлено, что в доступных входах в здание (сооружение) следует свести к минимуму разность отметок тротуара и тамбура. При перепаде высот входные площадки кроме лестницы должны иметь пандус. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные двусторонние поручни.

Пунктами 3 и 4 Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом «необходимой помощи» установлено, что руководителями органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, обеспечивается создание инвалидам условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, в том числе возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

В ходе проверки установлено, что вход здания ГБОУ ООШ с. Стюхино, расположенном по адресу: с. Стюхино, ул. Победы, 31 Б, не оборудован пандусом, а также отсутствуют тактильные таблички с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг и иной значимой информацией.

Причинами и условиями, способствующими выявленным нарушениям, явилось ненадлежащее исполнение должностных обязанностей сотрудниками образовательного учреждения, в том числе старшим воспитателем Ижмуковой Л.Н., а также отсутствие должного контроля за её работой со стороны руководителя образовательного учреждения, что повлекло нарушение требований вышеозначенного законодательства.

Учитывая изложенное, в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, руководствуясь ст.21 и 24 Федерального закона «О прокуратуре РФ»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно с участием работника прокуратуры района рассмотреть настоящее представление, принять меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности старшего воспитателя Ижмукову Л.Н., а также иных лиц, виновных в нарушении закона.

3. О времени и месте рассмотрения акта прокурорского реагирования уведомить Похвистневскую межрайонную прокуратуру.

4. О принятых мерах сообщить в Похвистневскую межрайонную прокуратуру в письменном виде в установленный законом месячный срок с приложением копии приказа (распоряжения) о наказании, в случае его издания.

Заместитель межрайонного прокурора
старший советник юстиции



А.Е. Павлов

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Самарской области основная
общеобразовательная школа
с. Стюхино муниципального района
Похвистневский Самарской области
(ГБОУ ООШ с. Стюхино)
446496, Российская Федерация,
Самарская область, Похвистневский
район, с. Стюхино, ул.Победы,31 б
Тел.: 8(84656)43-1-35
Email:
styuxino_sch_phvy@samara.edu.ru
от 09.02.2022 г. Исх. №40А

Заместителю межрайонного прокурора
старшему советнику юстиции
А.Е. Павлову

И.о. директора ГБОУ ООШ с. Стюхино
Л.Н. Еличкиной

Представление рассмотрено с участием сотрудников межрайонной прокуратуры,
доводы, указанные подтверждаю.

В соответствии с представлением Похвистневской межрайонной прокуратуры
Самарской области от 27.01.2022 г. №21-03-2022/Прдп54-22-239 Об устранении нарушений
требований федерального законодательства об образовании, о несовершеннолетних и
молодежи о социальной защите инвалидов, к дисциплинарной ответственности привлечен
воспитатель СП «Детский сад «Колокольчик» Ижмукова Л.Н.

И.о. директора школы



Л.Н. Еличкина